

## Lausunto

### Tervajoensuon Aurinkovoimalakenttä

<b>Asiointikunta</b> Joroinen	<b>Hakemuksen vaihe</b> Hakemus jätetty
<b>Kiinteistötunnus</b> 171-408-3-100	<b>Hakemus jätetty</b> 30.05.2023
<b>Asiointitunnus</b> LP-171-2023-00097	<b>Käsittelijä</b> (Tyhjä)
<b>Hankkeen osoite</b> Tervajoensuon Aurinkovoimalakenttä	<b>Hakija</b> JosoleilOne Oy
<b>Toimenpiteet</b> Poikkeamisen hakeminen	

## Lausunto

<b>Lausunnon pyyntöpäivä</b> 21.06.2023	<b>Kuvaus</b> Pelastusviranomainen
<b>Lausunnon antopäivä</b> 13.07.2023	<b>Lausunnon antaja</b> Ville Laakkonen
<b>Lausuntoteksti</b> Esitettyihin suunnitelmiin esitettävä: -esitettyjen suunnitelmiin nimiöön arkistointi kelpoiseksi (kiinteistönumero, osoite, suunnittelijan nimi ja koulutus tieto) -esitettävä asemapiirustuksessa kaikki huoltoteiden välimatkat toisistaan molempiin suuntiin.	

-sisäiset tiet ja rakennukset ja muuntajat nimettävä joko numeroin tai kirjaimin.

-piirustuksista oltava piirretty panelien etäisyys rakennuksista

-asemapiirustuksessa tiennimen yhteydessä oltava välimatka teksti päätielle. Lisäksi suunnitelmasta ilmentävä onko lähestymistiet kantavuudeltaan ja läpiajettavissa kohteeseen (kaksi lähestysuuntaa)

-erotinkytkimet ja merkinnät.

-muuntoasema esitettävä asemapiirustukseen

-esitettävät suunnitelmat suomeksi

-alkusammutuskalusto ja savunpoisto muuntoasema merkinnät

-altaat tilavuus m3 esitettävä asemapiirustukseen

Lupaehdot:

-opastaulu alueesta porteille

-kaiikkien teiden kantavuus vähintään 30 tn

-palavan aluskasvillisuuden poisto riittävän laajalla alueella myös maastopalovaaran ehkäisemiseksi

-pelastusuunnitelma toimitettava ennen käyttöönottoa pelastuslaitokselle hyväksyttäväksi

-porteille putkilukkopesät

-pelastusviranomaisen kutsuttava hyvissä ajoin rakennusvalvonnan käyttöönottokatselmukselle

-lähimmän pelastusaseman kanssa sovittava erikseen käyttöönottokatselmuksen jälkeen kohteeseen tutustuminen.

## Lausuntotieto

kielteinen

## Liitteet

0 kpl